

ПАСПОРТ № 2 от «27»_01_ 2015р
На щебень гранитный ДСТУ БВ.2.7-75-98
ТОВ «Ресурс Трейдинг Украина»
г.Киев, ул..Струтинского,8

Фракция щебня 5*10мм
Дата отгрузки
Ж.д. накладная -
Количество щебня (тонн)
Наименование покупателя

№ п/п	Наименование показателей	ДСТУ Б В.2.7-75-98	Фактически
1	Полный остаток на сите по весу. % d	90-100	94,3
	Так-же 0,5 (d+D)	30-80	58,4
	Так-же D	До 10	9,3
	Так-же 1.25 D	До 0,5	0
2	Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы %	До 35	14,8
3	Содержание глинистых и пылевидных частиц %	До 1	0,8
4	Содержание глины в продукции %	До 0,25	0
5	Содержание зерен слабых пород %	До 5	0
6	Марка щебня по твердости	200-1400	1400
7	Морозостойкость Мрз	15-300	300
8	Объемный вес		1,28
9	Класс щебня по содержанию радионуклидов	1-3 клас	1

Лаборант



Гонгало Л.М