

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»

вул. В.Бердичівська, 64, м. Житомир, 10002, факс 34-04-08, тел. 34-69-06

E-mail: oblse_zhitomir@ukr.net Код ЄДРПОУ 38499986

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор
ДУ “Житомирський обласний
лабораторний центр
Держсанепідслужби України”
З.М.Парамонов

ПАСПОРТ

радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу
(дійсний протягом року з дня видачі)

Виданий: ТОВ “Ресурс Трейдінг Україна”, Україна, Житомирська область, Черняхівський район, с. Пекарщина, вул. Чкалова, 41.

Виданий: ДУ “ЖОЛЦ Держсанепідслужби України”, лабораторія фізичних факторів.

Дата видачі: 03 березня 2014 року.

Метод виміру гамма – спектрометричний.

Тип приладу: гамма – спектрометр СЕГ – 001 “АКП – С” №№№ 08500, 08300, 64.

Проведення держпівірки: від 28.08.2013 р., свідоцтва №№№ 7614, 7615, 7611.

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	²²⁶ Ra, Бк/кг	²³² Th, Бк/кг	⁴⁰ K, Бк/кг	A(еф), Бк/кг	Клас застосування
	Щебенева продукція Пекарщинського родовища гранітів Черняхівського р - ну Житомирської обл..					
1	Фракція 0-5	59,3 ± 8,5 %	103,1 ± 9,3 %	1187,0 ± 9,4 %	295,3 ± 21,5 %	I (перший)
2	Фр. 5-10	62,6 ± 8,4 %	115,5 ± 9,4 %	1066,0 ± 9,6 %	304,5 ± 21,5 %	I (перший)
3	Фр. 10-20	61,5 ± 8,4 %	105,6 ± 9,3 %	1173,0 ± 9,4 %	299,5 ± 21,4 %	I (перший)
4	Фр. 2-8	60,9 ± 8,6 %	117,2 ± 9,4 %	1128,0 ± 9,4 %	310,3 ± 21,7 %	I (перший)
5	Фр. 20-40	59,7 ± 8,5 %	121,3 ± 9,2 %	1125,0 ± 9,4 %	314,2 ± 21,4 %	I (перший)
6	Фр. 20-40	61,8 ± 8,4 %	110,7 ± 9,3 %	1083,0 ± 9,6 %	298,9 ± 21,4 %	I (перший)
7	Фр. 20-60	62,3 ± 8,4 %	105,4 ± 9,3 %	1118,0 ± 9,5 %	295,4 ± 21,4 %	I (перший)
8	Фр. 20-60	63,4 ± 8,5 %	111,2 ± 9,4 %	1019,0 ± 9,6 %	295,7 ± 21,6 %	I (перший)
9	Фр. 20-70	59,4 ± 8,5 %	118,3 ± 9,4 %	1124,0 ± 9,4 %	309,9 ± 21,6 %	I (перший)
10	Фр. 40-70	61,3 ± 8,4 %	115,4 ± 9,4 %	1039,0 ± 9,5 %	300,8 ± 21,5 %	I (перший)
	Середнє				302,5 ± 21,5 %	I (перший)

Класифікація за класами застосування

1 клас (A/еф/≤370 Бк/кг) – всі види будівництва без обмежень.

2 клас (A/еф/≤740 Бк/кг) – для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення, де перебування людей складає менше 1770 год/рік.

3 клас (A/еф/≤1350 Бк/кг) – для окремих ізольованих об'єктів чи споруд, об'єктів промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей.

Свідоцтво про атестацію №255/10-П від 25.03.2013р. видане

Міністерством охорони здоров'я України.

Протокол міжлабораторних порівняльних випробувань від 04.04.2012 р. за вих. №8/00-965 виданий ЦСЕС МОЗ України.

Інженер

Л.В.Пекішева

Зав.лабораторії

М.О.Бондар